

Cliente: FELIX, OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA
Endereço da coleta: Rua LAURO SARAGIOTTO 731 DOS FRANCOS - Serra Negra - SP
Identificação do projeto: RDC 275
Contato: Teseu Santos

Identificação da amostra: ÁGUA MINERAL 10L RETORNÁVEL SERRA NEGRA - FONTE SERRA NEGRA

Matriz: Água Mineral
Data da amostragem: 24/06/2021 00:00
Data de recebimento: 24/06/2021
Responsável pela amostragem: Cliente
Objetivo: RDC 275/05

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s)

RDC 275/05 - Água Mineral e Água Natural								
Parâmetro	Unidade	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	CQ	Ref.
Coliformes Totais	NMP/100mL	< 1	---	1	LI = - / LS = -	Ausência	21391	6
Enterococos	UFC/100mL	< 1	---	1	---	Ausência	---	12
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100mL	< 1	---	1	---	Ausência	21394	14
Escherichia coli	NMP/100mL	< 1	---	1	LI = - / LS = -	Ausência	21391	7
Clostridium perfringens	UFC/100mL	< 1	---	1	---	Ausência	21390	8

Referências dos Métodos de Análises					
Ref.	Descrição	Metodologia	Data Preparo	Data Análise	CRL
6	Coliformes Totais	SM23 9223B:2017	---	24/06/2021	0165
7	Escherichia coli	SM23 9223B:2017	---	24/06/2021	0165
8	Clostridium perfringens	EPA 600:1996	---	24/06/2021	0165
12	Enterococos	SM23 9230C-3b:2017	---	24/06/2021	0165
14	Pseudomonas aeruginosa	SM23 9213E:2017	---	24/06/2021	0165

***** As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório *****

Declaração de Conformidade:

A amostra atende aos Padrões do(a) RDC 275/05 em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

Regra de decisão:

Na avaliação dos riscos associados à realização dos ensaios, a CEIMIC definiu que as incertezas informadas nos relatórios de ensaio não serão consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicação ou não das incertezas declaradas.

Legendas:

LQ = Limite de Quantificação.

LD = Limite de Detecção.

CQ = Controle de Qualidade.

***H** = Valor fora dos limites de CQ devido à interferência de matriz da amostra.

***J** = Valor estimado entre o LD e LQ.

N.A. = Não aplicável.

N.D. = Não determinado.

VP¹ = Critério de Aceitação RDC 275/05

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:



Fernanda Nani
Gerente Técnica
CRQ 04161755 4ª Região

Código de autenticidade do documento: 4997524d5b3bf37800cc07e183b5932d

A autenticidade desse documento pode ser verificada acessando a página <https://portal.mylimsweb.com/login>.

Escolher a opção "Validar Documento".

FIM DO RELATÓRIO DE ENSAIO